

Investor:

Antonín Koníček
Na Baště 324
68601 Uherské Hradiště

Žadatel:

G G ARCHICO a.s.
Lucie Zlámalová
Zelené náměstí 1291
68601 Uherské Hradiště

Vaše značka:

Číslo jednací: **CTZ/VH/2024/0034**
Vyřizuje: **Vlastimil Hejda**
Telefon: **+420572551058, +420603773952**
E-mail: **vlastimil.hejda@enetiq.cz**

Název akce: **ÚS - 9; Sady - Sídliště Východ Uherské Hradiště**

Důvod akce / žádosti: **Studie / Zpracování projektu / Předprojektová příprava**

Zájmové území

Obec: **Uherské Hradiště**
Katastr: **Mařatice, Sady**

Datum vydání vyjádření: **05.06.2024**

Platnost tohoto vyjádření: **05.06.2025 (12 měsíců)**

Na základě Vaší žádosti podáváme toto vyjádření k výše uvedené akci. V prostoru plánovaného záměru se nachází teplovodní (TV) potrubí společnosti CTZ s.r.o. V zájmovém území se rovněž nachází zemní kabelové NN vedení a chráničky optických a kabelových sdělovacích sítí, které jsou rovněž ve správě CTZ s.r.o.

Teplovodní potrubí společnosti CTZ se nachází v hloubce cca 100 cm. Jedná se vždy o 2 ks předizolovaného potrubí (náběhové a vratné). TV potrubí je uloženo v pískovém loži a cca 20 cm nad potrubím je položena výstražná folie zelené barvy. Souběžně s potrubím jsou položeny dispečerské kabely, nad kterými je položena výstražná folie červené barvy. Dle poskytnutých podkladů je zřejmé, že v několika místech bude docházet ke křížení, nebo souběhu s plánovanou trasou rekonstruovaného plynovodního potrubí. Požadujeme, aby výkopové práce v místech křížení, nebo souběhu byly prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození izolace HV potrubí nebo dispečerského kabelu. **Pokud by došlo k jakémukoli poškození na zařízení společnosti CTZ, požadujeme tuto skutečnost neprodleně nahlásit naší společnosti, aby bylo možné zajistit odborný servis a zdokumentování rozsahu poškození.** Dále požadujeme, aby v případě narušení pískového lože HV a TV potrubí bylo toto uvedeno před záhozem výkopu do původního stavu, včetně uložení nových výstražných folií a zachování minimální výšky 10-15 cm pískového záasy nad potrubím.

Zemní kabelové vedení NN se nachází v hloubce cca 100 cm a chráničky sdělovacích sítí se nachází v hloubce cca 60 až 70 cm. Tyto sítě jsou uloženy v pískovém loži a cca 15-20 cm nad těmito sítěmi se nachází ochranná folie červené barvy. Stavebně montážní práce budou prováděny v ochranném pásmu vedení elektrizační soustavy vymezeném podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. vzdáleností 1 m po obou stranách krajního kabelu a v ochranném pásmu vedení telekomunikační techniky vymezeném podle zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích vzdáleností 1,5 m po obou stranách krajního vedení. Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení technické infrastruktury v rozsahu daném příslušnými zákony a uvedenými podmínkami tak, aby v průběhu stavební činnosti ani v příčinné souvislosti se stavební činností nedošlo ke škodě na zařízeních technické infrastruktury. Při realizaci stavby musí být respektována zákonem stanovená ochranná pásma sítí technické infrastruktury a ustanovení normy ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Zhotovitel zabezpečí ochranu jednotlivých podzemních sítí v místech pojiždění mechanizační techniky, a to formou přemostění stavebními pracemi dotčených úseků vedení.

Společnost CTZ s.r.o. má zájem v zájmovém území poskytnout své služby v dodávkách tepla pro bytové domy a v dodávkách elektrické energie pro rodinné i bytové domy. Proto bychom v tomto směru rádi vyvolali osobní jednání, kde bychom Vám rádi představili portfolio našich služeb a prodiskutovali možné příležitosti

spolupráce.

Souhlasíme s akcí a stavební činností v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury s tím, že stavebník zabezpečí dodržení všeobecných podmínek a následujícího postupu:

- 1) písemně uvědomí společnost CTZ o zahájení prací v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury nejméně 7 dní předem,
- 2) před zahájením prací zabezpečí u společnosti CTZ vytýčení polohy podzemních vedení,
- 3) při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačeného obrysu vedení nebudou používány mechanizační prostředky a zemní práce budou prováděny ručním způsobem,
- 4) v místech, kde dojde k odhalení sítí technické infrastruktury, bude před zpětným zásypem předmětného úseku přizván ke kontrole pracovník společnosti CTZ - zástupce provozovatele, který odsouhlasí zpětný zásyp provedením zápisu do stavebního deníku.


Při dodržení výše uvedených podmínek nemáme k projektové dokumentaci žádných námitek. Nedílnou součástí tohoto vyjádření je zakres horkovodních a teplovodních sítí ve správě CTZ s.r.o. v zájmovém území.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření **pozbývá platnosti:**

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

CTZ s.r.o.
Sokolovská 572
686 01 Uh. Hradiště



Ing. Kamil Ondra
jednatel
CTZ s.r.o.

Přílohy:

počet příloh: 3

souborové přílohy:

- Situace_CTZ_1.dgn (příloha vyjádření)
(SHA256: 1f4685dad5fa3d0b170a7b12c0f2e388118376b624f19e7692b4172497c97ad2)
- Situace_CTZ_2.pdf (příloha vyjádření)
(SHA256: ec701f5d1de18134521fb15f1f00fd47cc05482daf8dea4532fbc15e375b84)
- Situace_CTZ.pdf (příloha vyjádření)
(SHA256: c0896ccaa4584bb01e2dbcbb4cfa1e110ab2146bf72bcb638bba2412a09d8b11)