

AQUADROP s. r. o.
Sazovice 9
763 01 Mysločovice

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR957/000315/2024

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM
22.01.2024 VYŘIZUJE
Ing. Večeřa MilanTELEFON
956 957 412

GSM

FAX

E-MAIL
Milan.Vecera@lesycr.cz**Vyjádření správce toků k: „Studie záměru - revitalizace sídliště Jarošov, Uherské Hradiště“;**

Účel: Vyjádření ke studii
Zpracovatel: Arborea Březová s.r.o.,
Investor: Město Uherské Hradiště

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správy toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, pracoviště Buchlovice, pověřeným správou vodního toku Jarošovský p. IDVT 10186259, ČHP 4-13-01-076

Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem.

Souhlas se záměrem je vydán za podmínek:

- 
1. V předmětné lokalitě se nachází stávající úprava VT, která není v majetku správce toku a je v majetku města Uherské Hradiště. Pro Lesy ČR s.p. (v rámci zákona o vodách) se jedná o neupravený tok bez evidovaného majetku, pozemky, na kterých se nachází současné koryto vodního toku jsou ve vlastnictví Města Uherské Hradiště.
 2. LČR, s.p. jako správce drobných vodních toků v souladu s ujednáním vodního zákona § 49 odst. 2 písm. c požaduje, aby byl podél koryta vodního toku (na jednom břehu) zachován volný prostor (ochranné/manipulační pásmo) v minimální šířce 6 m.
 3. Vzhledem k okolní bytové zástavbě přepracovat a navrhnout úpravu koryta tak, aby byla kapacitní na n-letý průtok Q 20-50
 4. Navržená úprava VT jako vodohospodářská stavba nebude v majetku správce toku
 5. Dopracovat vodohospodářskou část studie o výpočty kapacity stávajících propustků a mostů, které ovlivňují odtokové poměry v celé lokalitě
 6. Zaústění dešťových vod z parkovišť a pevných ploch vyřešit v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011) požadujeme nastavit regulovaný odtok (retenci) srážkových vod do vodního toku s množstvím maximálně 10 l (s/ha) v souladu se současně platnou legislativou.

Výše uvedené vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Dagmar Vašíková

technik vodního hospodářství

